



РОСС RU.0001 510640



испытательная лаборатория

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе

номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510640

дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 17.11.2014

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:
663960, РОССИЯ, Красноярский край, г. Заозёрный, ул. Мира, зд.54, пом.27

Тел. (391-65) 2-04-27, 2-09-16

Факс (391-65) 2-00-19


http://fbuz24.ru

zaozerniy_fguz@24.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛЦ

В.А. Воронин
М.П.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ от 20.11.2020 г. № 1109-104



- Наименование заявителя, адрес: АДМИНИСТРАЦИЯ ТУГАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА (объект) 663580, Саянский р-н, Тугач п, Коммунальная ул, 19
- Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода источников нецентрализованного водоснабжения
- Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - Наименование предприятия, организации (адрес): АДМИНИСТРАЦИЯ ТУГАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 663580, Саянский р-н, Тугач п, Коммунальная ул, 19
 - Наименование объекта (адрес): Скважина, Саянский р-н, Тугач п, Тракторная ул, 18
 - Наименование точки отбора: Источник питьевого нецентрализованного водоснабжения
- Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л
- Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 11:30 17.11.2020 г.
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 15:20 17.11.2020 г.
Отбор произвел (должность, ФИО): Помощник врача по общей гигиене Кошечев О.А.
При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): специалист 1 категории Мальшенков Е.Н.
Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка
Условия транспортировки: термосумка с хладоэлементом
Условия хранения: не применимо
Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб";
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 17.11.2020г.
- Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Контракт № 140276/20 от 31.03.2020 г.
Цель исследования, основание: Производственный контроль
- Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до

8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД

9. Код образца (пробы): 1109-17.11

10. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований


Дата поступления пробы: 15:30 17.11.2020

Дата начала исследования (испытания): 17.11.2020

Дата окончания исследования (испытания): 18.11.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Общие колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Термотолерантные колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	менее 1	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
4	Число ОКБ	КОЕ в 100 мл	0	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
5	Число ТКБ	КОЕ в 100 мл	0	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:


(подпись)

Помощник врача по общей гигиене Кощева О.А.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр на базе филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания. Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.



РОСС RU.0001 510640

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**
на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе
номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510640
дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 17.11.2014
Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:
663960, РОССИЯ, Красноярский край, г. Заозёрный, ул. Мира, зд.54, пом.27

Тел. (391-65) 2-04-27, 2-09-16
Факс (391-65) 2-00-19

<http://fbuz24.ru>
zaozemiy_fguz@24.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛЦ

В.А. Воронин
М.П.

**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**
от 20.11.2020 г. № 1107-104



1. Наименование заявителя, адрес: АДМИНИСТРАЦИЯ ТУГАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА (объект) 663580, Саянский р-н, Тугач п, Коммунальная ул, 19
 2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
 3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): АДМИНИСТРАЦИЯ ТУГАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 663580, Саянский р-н, Тугач п, Коммунальная ул, 19
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): Водонапорная башня, Саянский р-н, Тугач п, Коммунальная ул, 21
 - 3.3 Наименование точки отбора: Водонапорная башня, перед подачей в разводящую сеть
 4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л
 5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 11:20 17.11.2020 г.
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 15:20 17.11.2020 г.
Отбор произвел (должность, ФИО): Помощник врача по общей гигиене Кошеева О.А.
При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): специалист 1 категории Малышенок Е.Н.
Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка
Условия транспортировки: термосумка с хладоэлементом
Условия хранения: не применимо
Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб";
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 17.11.2020г.
 6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Контракт № 140276/20 от 31.03.2020 г.
Цель исследования, основание: Производственный контроль
 7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:
- | № п/п | Наименование, тип прибора | Заводской номер | Сведения о государственной поверке, № | Срок действия до |
|---|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|
| 8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД | | | | |

9. Код образца (пробы): 1107-17.11

10. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований


Дата поступления пробы: 15:30 17.11.2020

Дата начала исследования (испытания): 17.11.2020

Дата окончания исследования (испытания): 18.11.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Общие колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Термотолерантные колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	менее 1	МУК 4.2.1018-01 п.8.1 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
4	Число ОКБ	КОЕ в 100 мл	0	МУК 4.2.1018-01 п.8.2 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
5	Число ТКБ	КОЕ в 100 мл	0	МУК 4.2.1018-01 п.8.2 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:


(подпись)

Помощник врача по общей гигиене Кощеева О.А.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр на базе филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания. Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.



РОСС RU.0001.510640



Испытательная лаборатория

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»**
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе
 номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510640
 дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 17.11.2014
 Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001


Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
 Фактический адрес:
 663960, РОССИЯ, Красноярский край, г. Заозёрный, ул. Мира, зд.54, пом.27

Тел. (391-65) 2-04-27, 2-09-16
 Факс (391-65) 2-00-19

<http://fbuz24.ru>
zaozemiy_fguz@24.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ
 Зам. руководителя ИЛЦ

В.А. Воронин
 М.П.



**ПРОТОКОЛ
 ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**
 от 20.11.2020 г. № 1108-104

1. Наименование заявителя, адрес: АДМИНИСТРАЦИЯ ТУГАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА (объект) 663580, Саянский р-н, Тугач п, Коммунальная ул, 19
 2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
 3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): АДМИНИСТРАЦИЯ ТУГАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 663580, Саянский р-н, Тугач п, Коммунальная ул, 19
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): Водонапорная башня, Саянский р-н, Тугач п, Коммунальная ул, 39
 - 3.3 Наименование точки отбора: Водонапорная башня, перед подачей в разводящую сеть
 4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л
 5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 11:25 17.11.2020 г.
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 15:20 17.11.2020 г.
 Отбор произвел (должность, ФИО): Помощник врача по общей гигиене Кощеева О.А.
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): специалист 1 категории Малышенок Е.Н.
 Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка
 Условия транспортировки: термосумка с хладоэлементом
 Условия хранения: не применимо
 Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб";
 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 17.11.2020г.
 6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Контракт № 140276/20 от 31.03.2020 г.
 Цель исследования, основание: Производственный контроль
 7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:
- | № п/п | Наименование, тип прибора | Заводской номер | Сведения о государственной поверке, № | Срок действия до |
|---|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|
| 8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД | | | | |

9. Код образца (пробы): 1108-17.11

10. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 15:30 17.11.2020

Дата начала исследования (испытания): 17.11.2020

Дата окончания исследования (испытания): 18.11.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Общие коли-формные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Термотолерантные коли-формные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	6	МУК 4.2.1018-01 п.8.1 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
4	Число ОКБ	КОЕ в 100 мл	0	МУК 4.2.1018-01 п.8.2 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
5	Число ТКБ	КОЕ в 100 мл	0	МУК 4.2.1018-01 п.8.2 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Коп

(подпись)

Помощник врача по общей гигиене Кошчева О.А.

(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр на базе филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания. Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.